


TRANSFERENCIA CON CONTACTORES

ALIMENTACIÓN TOMADA DEL BARRAJE ELECTRIFICADORA











ALIMENTACIÓN TOMADA AGUAS ARRIBA DEL INTERRUPTOR DE EMERGENCIA



NOTAS

1. EL VOLTAJE DE CONTROL ES A 220VAC

CONVENCIONES

-  MINIBREAKER TERMOMAGNETICO
-  CONTACTO NC
-  CONTACTO NA
-  SELECTOR MULETILLA 1-0-2 (3 POSICIONES)
-  ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO
-  BOBINA RELEVO PRE-TRANSFERENCIA 220V AC
-  BOBINA CONTACTOR RED 220V AC
-  BOBINA CONTACTOR PLANTA 220V AC
-  PILOTO VERDE SEÑALIZACIÓN 220VAC
-  BORNERA DE CONTROL

REV	MODIFICACIÓN	FECHA	REVISÓ
REV0			
REV1			
REV2			
REV3			

O.T. CODIGO PLANO: SELLO APROBACION:
ESTE PLANO FUE CREADO POR MEDIOS ELECTRONICOS. NO MODIFICAR SIN APROBACION.

DIBUJÓ: A.C DISEÑO: A.C REVISÓ: G.J APROBÓ: G.J

CONTIENE: CONTROL TRANSFERENCIA CLIENTE:

GABINETE: TRANSFERENCIA CON CONTACTORES

